



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

**Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга,
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма**

(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
тел.: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99
e-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ
ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

624097, Свердловская обл., г.о. Верхняя Пышма,
г. Верхняя Пышма, Огнеупорщиков ул., зд. 10А
ОГРН 1136686009701, ИНН 6686023271

РУКОВОДИТЕЛЮ



Профилактическое мероприятие № 66250041000120055305 от 24.11.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 16.12.2025

№ 66-10-12/11-22826-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 03.12.2025 по 16.12.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-10-12/11-21123-2025 от 24.11.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

наименование юридического лица (полное наименование юридического лица)

624097, Свердловская область, г.о. Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул
юридический адрес Огнеупорщиков, зд. 10а

дата регистрации 27.02.2013

ИНН/ОГРН 6686023271 / 1136686009701

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 1" (624097, Свердловская обл., г.о. Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма,
Огнеупорщиков ул., зд. 10А)

При рассмотрении представленных документов: Акта обязательного профилактического визита от 16.12.2025 г. № 66-10-12/11-22824-2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных	срок

			требований	
1.	При выходе на объект, 03.12.2025г. с 09:00 до 11:40, установлено, что в МАДОУ «Детский сад №1» пол в групповых групп № 4 (на 2 этаже), №7 (на 3 этаже) имеет дефект покрытия, а именно: линолеум имеет разрывы, потёртости, что препятствует проведению влажной уборки и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается фото № 1,2.	СП 2.4.3648-20	2.5.2. Устранить дефекты покрытия пола, в том числе в групповых групп № 4 (на 2 этаже), №7 (на 3 этаже).	02.11.2026
2.	При выходе на объект, 03.12.2025г. с 09:00 до 11:40, установлено, что в МАДОУ «Детский сад №1» потолок на 3 этаже на лестничной клетке имеет следы протеканий, что подтверждается фото № 3,4.	СП 2.4.3648-20	2.5.3. Устранить дефекты потолка (следы протеканий) на 3 этаже на лестничной клетке	02.11.2026
3.	При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено, что уровень искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в группе №6 МАДОУ «Детский сад №1» в игровой не соответствует требованиям санитарных правил, что подтверждается протоколом испытаний №П-10/02173-23 от 04.04.2023 г., выполненных испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016 г.), а именно: - в группе № 6, игровая - освещенность Еср при общем освещении- 339+- 33 лк , при величине допустимого уровня не менее 400 лк	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.8.5 Привести к соответствию требованиям (не менее 400 лк) уровень искусственной освещенности в игровой группы № 6. таблиц а 5.54	02.11.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А либо на электронную почту mail_10@66.rosпотребнадзор.ru

в срок, установленный предписанием.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов, видеоматериалов, подтверждающих устранение нарушений (материалы должны быть подписаны, содержать дату и место, ссылку на пункт предписания); протокол испытаний уровня искусственной освещенности в игровой группы № 6

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать

в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 1"
РУКОВОДИТЕЛЯ

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя Пышма

Толстова Ольга Николаевна

должность лица, уполномоченного осуществлять надзор

подпись

Ф.И.О.

Предписание получил:

Заведующий
должность г. Ф.И.О.

Толстова О.А.
подпись

Толстова
подпись

16.12.2025
дата

Место выдачи предписания:

624097, Свердловская обл., г.о. Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, Огнеупорщиков ул., зд. 10А

либо адрес территориального отдела, либо адрес филиала территориального отдела, либо адрес территориального подразделения территориального подразделения

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/11-22826-2025 от 16.12.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Управление образования г.о.Верхняя Пышма

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313488754026556811493600947686015338853493905992

Владелец Кобелева Ольга Анатольевна

Действителен с 14.04.2026 по 14.04.2027